

ANNEX 2 (anvers)

BUTLLETÍ DE RECONeixEMENT D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSió

(a efectes de rehabilitació de locals: pisos, oficines privades, locals comercials privats ... que d'acord amb la reglamentació vigent fos requisit la presentació d'una Memòria Tècnica de Disseny per a la seva legalització inicial).

Nom de l'empresa instal·ladora de baixa tensió

Número	EIBTB
Inscripció	EIBTE

Nom i cognoms de l'instal·lador autoritzat:

Telèfon

Nif

DNI

MOTIU DE L'EMISIó D'AQUEST BUTLLETÍ

- ☐ Ampliació < 50% potència inicial
- ☐ Sol·licitar contracte de subministrament d'una instal·lació que està de baixa de servei com a màxim 1 any.
- ☐ Adaptació de la instal·lació a efectes de canvi de nom d'un contracte amb antiguitat superior a 20 anys sense modificar l'activitat (art. 83.5 RD 1995/2000).

Activitat del local Anterior

Actual

Superfície

SITUACió

Carrer o indret

Localitat

núm.

CP

pis

porta

TITULAR

NIF

Domicili

Localitat

Telèfon

CP

TREBALL REALITZAT PER L'EMPRESA INSTAL·LADORA (descripció)

CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACió

Interruptors diferencials		
Nombre	In	Sensibilitat
	A	mA
	A	mA

-Secció derivació individual

mm²

- Resistència de terra de protecció

Si ☐ Existeix

Ω

No ☐ Existeix

- Resistència d'aïllament

Ω

Potència màxima admissible

Potència contractada (anterior)

Potència a contractar

kW

kW

kW

Tensió Anterior

Actual

(2) Intensitat IGA

ICPM

V

V

A

A

En/Na

d'instal·lador autoritzat i DNI

d'acord amb les verificacions realitzades,

, amb carnet individual identificatiu

, que pertany a l'empresa instal·ladora amb número d'inscripció

CERTIFICA: Que les característiques de la instal·lació són les indicades més amunt.

Que la instal·lació esmentada no presenta defectes sobre el compliment dels punts 1, 2, 3, 4 i 5 indicats al revers d'aquest butlletí de reconeixement i ⁽¹⁾ presenta els defectes

Que això no eximeix el propietari de millorar les condicions de seguretat de les seves instal·lacions a mesura que hi introdueixi modificacions.

Lloc i data

Signatura i segell de l'instal·lador i de l'empresa instal·ladora.

Conforme l'usuari

(1) Indiqueu SI o NO, els núm. dels punts on s'indiquen els defectes i complimenteu els requadres del revers

(2) Indiqueu la intensitat nominal del que s'escaigui.

ANNEX 2 (revers)

DEFECTES MOLT GREUS I GREUS

- | SI | NO | <i>Assenyaleu si existeixen els defectes o no, assenyalant-ho en la casella que correspongui</i> |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| ☐ Sí | ☐ No | 1 Incompliment de les mesures de seguretat en relació a contactes directes |
| ☐ Sí | ☐ No | 2 Existència de receptors, mecanismes i d'instal·lació elèctrica en el volum prohibit en cambra de bany i/o dutxa |
| ☐ Sí | ☐ No | 3 Manquen mesures adequades de seguretat contra contactes indirectes (diferencials d'alta sensibilitat o diferencials de mitjana sensibilitat i terra que no aguanten la tensió de _____ V. |
| ☐ Sí | ☐ No | 4 Falta d'interruptor general automàtic de tall omnipolar que protegeixi correctament la derivació individual, o d'ICPM en instal·lacions anteriors al REBT-2002. |
| ☐ Sí | ☐ No | 5 Manca de protecció adequada contra curtcircuits i sobrecàrregues en els conductors en funció de la càrrega admissible dels aparells que a ells s'ha de connectar. |
| ☐ Sí | ☐ No | 6 Manca de resistència d'aïllament de la instal·lació entre conductors i terra (inferior a 500.000 Ω sense aparells). |
| ☐ Sí | ☐ No | 7 Excés de corrent de fuga sense receptors (superiors a 25 mA). |
| ☐ Sí | ☐ No | 8 Valors excessius de la resistència a terra, quan s'utilitzi aquest sistema de protecció. |
| ☐ Sí | ☐ No | 9 Excés de caiguda de tensió. |
| ☐ Sí | ☐ No | 10 _____ |

NOTES:

1. En cap cas no s'admetrà l'existència de defectes assenyalats als punts 1, 2, 3, 4 i 5 ni qualsevol altre que comporti un imminent perill de caràcter greu per a les persones.
2. Tampoc no s'admetran defectes assenyalats als números 6 i 7 si es pretén una elevació de la tensió de servei.
3. En els casos anteriors l'instal·lador no signarà aquest butlletí.
4. En tot cas cal que l'usuari corregeixi com més aviat millor els defectes assenyalats més amunt.